

GKM.271.2.2014

Poświętne dnia 27 stycznia 2014 r

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GKM.271.2.2014, ogłoszenie w BZP nr 17964-2014 z dnia 16.01.2014 r

Nazwa zadania: *Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Gołębie*

Informuję, iż wpłynęły następujące zapytania od wykonawców:

Pyt. 1) Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Od momentu wykonania dokumentacji projektowej do momentu ogłoszenia przetargu uległy zmianie polskie normy dotyczące obliczeń konstrukcyjnych budowli od obciążeń śniegiem. Czy przekroje konstrukcji altany i budynku gospodarczego pokazane w dokumentacji przetargowej są obowiązujące i zgodne z polskimi normami po zmianach czy też muszą ulec zmianom?

Odp. Przekroje konstrukcji altany ulegają zmianie i wynoszą:

Konstrukcja altany oparta na słupkach drewnianych 12x12

Więźba dachowa: krokwie 7x 14 cm, belka oczepowa 12x12 cm

Podłoga na legarach 12x12 cm.

Natomiast w budynku gospodarczym przekroje konstrukcji pozostają bez zmian.

Pyt. 2) Proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych elementów siłowni plenerowej.

Odp. W ocenie zamawiającego dane dotyczące elementów siłowni plenerowej, zawarte w opisie technicznym projektu zagospodarowania placu wiejskiego w miejscowości Gołębie (załącznik nr 7 do SIWZ) są wystarczające do sporządzenia oferty przez zainteresowanego wykonawcę. Podanie przez zamawiającego zbyt szczegółowych parametrów urządzeń siłowni plenerowej mogłoby wskazywać na wyroby konkretnego producenta, co stanowiłoby naruszenie podstawowej zasady udzielania zamówień publicznych tj. zasady zasady uczciwej konkurencji (art. 7 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
Witold Łapinski